



**EX PRIRUČNIK ODRŽAVANJA OPREME NA
PLINSKOJ INSTALACIJI KOTLOVNICE**

Oznaka:
PQ-01/13

Izdanje:
01

Stranica:
25/29

Provjerite da:	Ex "d"			Ex "e"			Ex "n"		
	Stupanj pregleda								
	D	C	V	D	C	V	D	C	V
10 Automatski električni zaštitni uređaji su ispravno podešeni (automatsko vraćanje u početni položaj nije moguće)	*			*			*		
11 Zadovoljeni su specijalni uvjeti upotrebe (ako postoje)	*			*			*		
12 Kabeli izvan upotrebe su ispravno završeni	*			*			*		
13 Prepreke u neposrednoj blizini oklopljenih prirubnih ravnih raspورا su u skladu sa IEC 60079-14	*	*	*						
14 Instalacija za varijabilnu frekventno /naponsku regulaciju je zadovoljavajuća	*	*		*	*		*	*	
C OKOLIŠ									
1 Uređaji su zadovoljavajuće zaštićeni od korozije, vremenskih nepogoda, vibracija i drugih nepovoljnih čimbenika	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2 Nema pretjeranog skupljanja prašine i prljavštine	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 Električna izolacija je čista i suha				*			*		

NAPOMENA 1

Općenito: Provjere za uređaje u kojima su primijenjene obadvije vrste zaštite "e" i "d" bit će kombinacija oba stupca.